

Liebe Eltern des Kindergartens St. Martinus in Bodnegg,

liebe Mitarbeiterinnen,

Im Zuge der Voruntersuchungen zur WC Sanierung im Kindergarten St. Martinus, wurde am Samstag den 15.02.2014 eine Baubiologische Untersuchung durch die Firma Baubiologie Methner des Kindergartens St. Martinus vorgenommen.

Grund der Untersuchung war, die Ursache von unterschiedlichen Gerüchen im Kindergarten St-Martinus zu erkunden. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, wurde die Untersuchung im gesamten Kindergarten durchgeführt. Die Beprobung erfolgte durch Inaugenscheinnahme, Luftmessungen, Probenentnahme und einer Keimmessung durch Probeschalen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden am 10.03.2014 dem Kindergartenausschuss in einer Präsentation vorgestellt. Dabei zeigte es sich, dass die Ursachen der Gerüche sehr unterschiedlich sind. Die Bandbreite und Ursachen der Gerüche war sehr vielfältig.

Herr Methner führte weiterhin aus, dass die Beseitigung der Ursachen schrittweise erfolgen kann. Durch die geplante Sanierung des Sanitärbereichs in den Sommerferien 2014 kann ein großer Teil der Geruchsbelästigung beseitigt werden. Weiter Maßnahmen sind in Planung und werden im Anschluss daran durchgeführt, u.a. der Einbau einer Lüftungsanlage. Eine Sofortmaßnahme ist die Anschaffung eines Staubsaugers mit einem H-Filter.

Die erhaltenen Informationen wurden umgehend an Herrn Bürgermeister Frick weitergeleitet. Um die Einschätzung von Herrn Methner ab zu stützen, wurde am 12.03.2014 morgens der Bericht mit der Bitte um eine Stellungnahme an das Gesundheitsamt in Ravensburg weitergeleitet.

Die diesem Schreiben eingefügte Stellungnahme des Gesundheitsamts unterstützt die Einschätzung von Herrn Methner vollumfänglich.

Die geplanten Sanierungsarbeiten werden somit, wie geplant, Schritt für Schritt durchgeführt. Das ganze erfolgt in enger Abstimmung zwischen Gemeindeverwaltung und Gemeinderat Bodnegg einerseits und der Kirchengemeinde St. Ulrich und Magnus Bodnegg sowie dem Kirchengemeinderat andererseits.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Binder die diese Fragen weiterleiten wird. Die Elternvertreter werden noch gesondert informiert. Wenn Bedarf besteht, wird ein Infoabend mit Herrn Methner organisiert.

Mit Freundlichen Grüßen

Clemens Bock

2. Vorsitzender Kirchengemeinderat Bodnegg

Christof Frick

Bürgermeister Bodnegg

Sehr geehrte Damen und Herren,
hier die Stellungnahme von Frau Dr. Fischer, Gesundheitsamt des
Landratsamts
Ravensburg. In dem mit mir geführten Telefonat hat Frau Dr.
Fischer den Einbau einer Lüftungsanlage in das Gebäude als sehr hilfreich
und nützlich gesehen.

Sehr geehrter Herr Fiesel,

wie schon telefonisch besprochen, sehe ich (auch mit Rücksprache mit
unserem Amtsleiter Herrn Dr. Föll) nach Sichten des mitgeschickten
Gutachtens keinen akuten Handlungsbedarf im Kindergarten Bodnegg. Die
rot markierten Parameter wie z. B. Naphthalin sind nach den UBA bzw.
BfR-Grenzwerten noch in der Norm. Auch möchten wir Sie auf die
Testbedingungen aufmerksam machen, die unseres Erachtens nicht der
Realität entsprechen (Fenster sind unter normalen Bedingungen im
laufenden Betrieb hoffentlich nicht immer geschlossen!). Wir empfehlen
eine Wiederholung nur der rot markierten Parameter unter realistischen
Bedingungen.

Die Schimmelpilzbelastung kann durch eine Verbesserung des Raumklimas
erreicht werden. Bitte sorgen Sie für die Einhaltung der Luftfeuchte
unter 50 % z. B. durch regelmäßiges Stoßlüften. Wie Sie erwähnt wird
neben anderen Sanierungsmaßnahmen auch eine Klimaanlage eingebaut.
Bei gezielten Fragen können Sie sich gerne nochmal mit uns in
Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Anna Fischer